

冷凍式エアドライヤの簡易点検整備記録簿 (第一種特定製品)

(期間:)

年 月 日 ~

年 月 日

管理番号

冷凍式エアドライヤ(第一種特定製品)に関する事項

管理者	氏名・名称	住所	TEL:	右記項目は 本体貼付の 仕様銘板で 確認願いま す。	冷凍式エアドライヤ型式
設置場所	事業所名	住所	TEL:		製造番号
					使用冷媒 充填量
					冷凍圧縮機(出力・呼称)

簡易点検に関する事項 (簡易点検は、使用者の皆様が行う目視による点検です。)

簡易点検の実施日	点検者	異常の有無	備考

【簡易点検項目】

- ・蒸発圧力計が装備されている機種は、圧力計の指示が運転時ブルーゾーンに入っているか
- ・機器の異常振動・異常運転音がしていないか (普段と違う音がしていないか)
- ・油にじみはないか (機器内部の冷媒配管やその周辺)
- ・普段ついていない場所に霜はついていないか (冷媒配管・熱交換器)
- ・一見して壊れていないか、さび・腐食していないか

フロン排出抑制法で全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上の簡易点検・記録簿の記載が、機器所有者、管理者に義務付けられました。

点検・修理に関する事項

実施年月日	点検業者名	作業者氏名	点検内容・結果(別紙:書ききれない場合は報告書)	別紙	速やかに修理が出来ない理由・修理予定時期
				有・無	
				有・無	
				有・無	

充填・回収に関する事項

充填・回収の実施年月日	充填・回収業者名	作業者氏名	充填量	回収量	排出量	CO2トン
			g	g	g	
			g	g	g	
			g	g	g	

地球温暖化係数(GWP値)
R-134a = 1430 R-407C = 1770
充填量 - 回収量 = 排出量
排出量 (kg) × GWP値 ÷ 1000 = CO2トン